

- *** CB/T«+» - елемент електричної мережі використовується для передачі електричної енергії в мережі інших суб'єктів господарювання;
- «-» - елемент електричної мережі не використовується для передачі електричної енергії в мережі інших суб'єктів господарювання.
- **** Для КЛ з номінальною напругою 6 кВ і вище проводиться розрахунок втрат в ізоляції КЛ, у разі не подання Виробником даних щодо року введення в експлуатації КЛ значення тангенса кута діелектричних втрат приймається 0,022.
- Для ПЛ з номінальною напругою 6 кВ і вище проводиться розрахунок кліматичних втрат в ізоляції ПЛ з використанням питомих середньорічних втрат електроенергії в ізоляції.